



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 13-11.1-3.2.2.6-1475

Наименование Арматура судовая Клапан пожарный

Организация-изготовитель ООО «Мезон ФТ Рус»

Техническая документация согласована
письмом № СЗФ-22.11-0027 от 12 января 2022 г.
ТУ 28.14.1-005-65963264-2021 "Клапаны пожарные Технические условия"
письмом № СЗФ-22.11-0031 от 12 января 2022 г.
65963264.490004.001ПМ "Программа и методика проведения испытаний"

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Установка в водопожарных системах в качестве запорных устройств.

Настоящее Свидетельство действительно с 30.01.2022 до 12.01.2028
дата дата



И.о. Директора Северо-Западного
филиала Российского Речного Регистра

М.П.

(должность)

(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)



13.22.097.620280

Технические показатели
Клапаны пожарные

Обозначение изделия** корпуса	Рабочее давление, бар	Условный проход, мм	Материал
356722			
355922			
356622	16	32-65	бронза

** - обозначения изделий, включая все возможные варианты исполнений (опций) в соответствии с согласованной Речным Регистром документацией.

Варианты исполнений (опций) затворов:

-155 в комплекте с гайкой пожарной и заглушкой по стандарту Шторц.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.